

Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv

LĒMUMS

2019. gada 18.jūnijā

Ventspilī

Nr.63
(protokols Nr. 12; 1.§)

Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu būvobjektā "Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju Lielā laukumā 1, Ventspilī"


Nolūkā nodrošināt un pastāvīgi pilnveidot pašvaldības dialogu ar sabiedrību, informēt Ventspils pilsētas pašvaldības iedzīvotājus un sabiedrību kopumā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. un 5.punktiem, ievērojot Ventspils pilsētas attīstības programmā 2014. - 2020. gadam noteiktās prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un veicamos pasākumus, saskaņā ar Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijas 2019.gada 17.jūnija ieteikumu un Pilsētas attīstības jautājumu komitejas 2019.gada 18.jūnija atzinumu,

Ventspils pilsētas dome
nolemj:

Pieņemt zināšanai iesniegto būvobjekta "Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju Lielā laukumā 1, Ventspilī" atzinumu par būves atbilstību ugunsdrošības prasībām, saskaņā ar pielikumu.

J. Vītoliņš

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos



Pielikums
Ventspils pilsētas domes
2019.gada 18.jūnija lēmumam Nr.63
(protokols Nr. 12; 1.§)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

UGUNSDROŠĪBAS UZRAUDZĪBAS PĀRVALDE

Maskavas iela 5, Rīga, L.V – 1050; tālr.: 67075944; fakss: 67223473; e-pasts: uup@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

2019.gada 17.jūnijā

(datums)

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālā pārvalde”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000088935

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22-8.3/8

par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Būvobjekta (būves, tās daļas vai inženierbūves) nosaukums un adrese: „Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju. Lielais laukums, Ventspils, Latvija”, Lielais laukums 1, Ventspils.
2. Būvniecības veids: jauna būvniecība.
(jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai novietošana)
3. Būvniecības pasūtītājs: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”, Reģ.Nr.90000088935, Užavas iela 8, Ventspils, LV – 3601.
4. Būvuzņēmējs: PS „Merks - Ostas celtnieks”, Reģ.Nr. 40203036587, Škanstes iela 50, Rīga, LV-1013.
5. Būvprojekta vadītājs: Māris Malahovskis, sertifikāts Nr.1-00552, Latvijas Arhitektu savienība.
6. Būvuzraugs: Ainārs Maeikevičs, sertifikāts Nr.5-01207, Latvijas Būvinženieru savienība.
7. Būves vai tās daļas lietošanas veids: IVa lietošanas veids (vidusskolas telpām – IVa lietošanas veids, koncertzāles telpām – IV lietošanas veids) atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333, redakcijā no 01.07.2015.
8. Būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe: U1a.
9. Būves vai tās daļas ugunsslodze: līdz 300 MJ/m².
10. Būves vai tās daļas uguns aizsardzības sistēmas: automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma, automātiskā sprinkleru ugunsdzēsības sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēma, tai skaitā dūmu barjera ātrijā, automātiskā gāzes ugunsdzēsības sistēma (telpā Nr.2D-01).
11. Pārbaudes laikā konstatēti būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav. (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes 2019.gada 3.jūnija atzinuma Nr.22-8.3/7 par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām 11.punktā norādītie būvniecību regulējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi novērsti).
12. **Slēdziens:** Būvobjekts „Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju. Lielais laukums, Ventspils” Lielais laukums 1, Ventspils, atbilst ugunsdrošības prasībām.

13. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 166.1.apakšpunkta prasībām.
14. Atzinumu paredzēts iesniegt: Būvniecības valsts kontroles birojam, Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013.


(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: VUGD priekšniekam, Maskavas ielā 5, Rīgā, LV – 1050.

(amatpersonas amats un adrese)

VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks

(amatpersonas amats)


(paraksts)

Dz.Lagzdiņš

(v. uzvārds)

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks

(amatpersonas amats)



(paraksts)

A.Stalģevics

(v. uzvārds)

VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšniece

(amatpersonas amats)



(paraksts)

G.Sudāre

(v. uzvārds)

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors


(amatpersonas amats)


(paraksts)

O.Smalkais

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:


(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

2019.gada 11. jūnijs